

## SVGW

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

## Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



### ZERTIFIKAT Nr. 06-098-9 SVGW

**Antragsteller / Hersteller:** Streng Plastic AG, CH-8155 Niederhasli (ZH)

**Vertreter / Vertreiber:** Streng Plastic AG, CH-8155 Niederhasli (ZH)

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **8706 - K118** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Rohre aus PE

**Bezeichnung:** streng press - Rohre aus PE 100 für die Gasversorgung

**Typen:** PE 100 RC S5 SDR 11 mit / ohne Schutzmantelrohr (PP), (1)  
PE 100 RC S8 SDR 17 mit / ohne Schutzmantelrohr (PP), (2)

**Nennweiten:** d 32 – 630 mm (1), d 75 – 630 mm (2)

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZGW101 (01/19), EN 1555-2 (2019)

**Gütesicherung:** Fremdüberwachungsverträge Nrn. 5967, 5968 und 5969 der SKZ – TeConA GmbH, DE-Würzburg

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.06.2026**

**Zertifiziert für:**

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Umgebungstemperaturen von max. 25 °C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

**Bestimmungen:** - Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für Rohre 2.9 mm.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 9.1).

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 19.03.2021